

Общество с ограниченной ответственностью
«УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И МИКРОБИОЛОГИИ»
(ООО «УЦГМ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21HP16 дата внесения в реестр 26.04.2019

Юридический адрес: 426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика,
город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а, офис 1
Адрес места нахождения: 426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика,
город Ижевск, улица 8 Марта, дом 16 б, 1 этаж
Адрес места осуществления деятельности: 426035, РОССИЯ,
Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 8 Марта, дом 16 б, 1 этаж
Тел. (3412) 970-280, e-mail: office@ucgm.ru
ИНН/КПП 1840076991/184001001
Лицензия от 02.11.2018 г. № 18.УЦ.05.001.Л.000006.11.18

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник лаборатории
С.В. Наумов
05.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4353-4358 от 05.04.2024

1. Наименование объекта (пробы): Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях)
2. Наименование образца испытаний Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ВСЦПВ)
3. Заказчик: ООО «Комплексная Тематическая Экспедиция».
Юрид. адрес: 426000, УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75
4. Место отбора пробы: ООО УК «Соцкомсервис», 427100, УР, Якшур - Бодьинский район, с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, 33 а

Код пробы	Точка отбора	Примечание
4353	в/з скважина № 1532, Якшур-Бодьинский район, д. Кыква, ул. Советская д. 13,	ВСЦПВ
4354	в/з скважина № 1382, Якшур-Бодьинский район, д. Мукши ул. Радужная	ВСЦПВ
4355	в/з скважина № 2967, Якшур-Бодьинский район, д. Пушкари, ул. Полевая	ВСЦПВ
4356	УР, Якшур-Бодьинский район, д. Кыква, ул. Первомайская д. 23, в/р колонка	ВСЦПВ
4357	УР, Якшур-Бодьинский район, д. Мукши, ул. Гагарина д. 33, в/р колонка	ВСЦПВ
4358	УР, Якшур-Бодьинский район, д. Мукши, ул. Советская, 9 (школа) кран	ВСЦПВ

5. Дата и время отбора пробы: 27.03.2024 12-50 13-50
6. Дата и время доставки проб в лабораторию: 27.03.2024 16-30
7. Акт приёма проб от 27.03.2024 № 4353-4358
8. Дата проведения исследований: 27-28.03.2024

Результаты исследований относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
Ответственность за правильность отбора и доставки проб несет заказчик.
Информация в протокол по пунктам 2, 3, 4, 5 внесена в протокол на основании информации заказчика.

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы		4353		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
3	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
Код пробы		4354		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
3	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
Код пробы		4355		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
3	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
Код пробы		4356		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
3	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
Код пробы		4357		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
3	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
Код пробы		4358		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
3	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1

Микробиолог - руководитель группы микробиологии



Л.А. Шарипова

Протокол № 4353-4358 от 05.04.2024

Стр. 2 из 2

Окончание протокола